

# Valehäiretega tegelemise meespea

## ATS süsteemi omanikule



Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi eesmärgiks on teavitada hoones viibivaid inimesi ohuolukorrast.

Siseministri 07.01.2013 a määruse nr 1 Nõuded tulekahju signalisatsiooni süsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemitulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse kohaselt vastutab omanik süsteemi töökindluse ja valehäirete ennetamise eest.

Süsteemid, mis ei ole korrektselt paigaldatud ja hooldatud põhjustavad valehäireid.

Valehäirete tekkimise põhjusteks võivad olla seadmete-, projekteerimise-, paigaldamise-, kasutamise- või hooldamise mittevastav kvaliteet. Põhjuseks võib olla ka keskkonnatingimuste ebapiisav arvestamine süsteemi projekteerimisel või ehitises asuvate ruumide kasutusotstarve muutmine (keskkonna muutumine).



### Kontrollnimekiri valehäirete ennetamiseks ja vähendamiseks:

- ATS süsteemi väljaehitamisel on järgitud seadusest tulenevaid nõudeid. Süsteemi paigaldaja on kinnitanud süsteemi vastavust nõuetele vastavusdeklaratsiooniga.
- Süsteemi paigaldamisel on arvestatud inimtegevusega ehitises. ATS süsteem on keskkonda sobilik.
- ATS süsteemi paigaldanud isik on edastanud ATS omanikule juhised hooldustoimingute ja perioodilisuse kohta.
- ATS süsteemi omanik on sõlminud süsteemi hooldamiseks hoolduslepingu.
- Hooldustööde teostaja omab vastavat registreeringut hooldustööde teostamiseks. Ebakvaliteetne süsteemi hooldus võib põhjustada valehäireid.
- Hooldusettevõtte täidab seadusest, kuid ka lepingust tulenevaid kohustusi.
- Hooldusettevõtte on teavitanud kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul ATS objekti omanikku hoolduse käigus avastatud puudustest, mis võivad põhjustada valehäireid või takistada süsteemi pidevat toimimist.
- Objektile ei ole ümberehitustega rikutud süsteemi toimimise parameetreid (ehitustööde käigus lisatud valgustid, ventilatsioon), mis võiks häirida ATS süsteemi tõrgeteta toimimist.
- Töötajad on saanud ATS süsteemi kasutamise väljaõppe.

Kui on tuvastatud kõrvalekaldeid ATS süsteemi tavapärasel tööl, kas hooldust teostava ettevõtte või objekti personali tegevusest tingituna tuleb ATS süsteemi omanikul viivitamatult tagada ATS süsteemi tõrgeteta töö. Tuleohutusnõude täitmata jätmisel võib tuleohutuse seaduse alusel karistada omanikku kuni 3200 € suuruse rahaträhviga.