



## **Loobumine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastamisest Häirekeskusesse**

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 36 lõikele 2<sup>1</sup>, ei ole tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus. Lisaks peab Päästeamet olema kooskõlastanud tulekahjuteate muul viisil edastamise Häirekeskusesse. Nõuded automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamise ja loobumise kohta on kehtestatud siseministri määruses nr 1 *Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord.*

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastamisest Häirekeskusesse (edaspidi ATeS) loobumiseks peavad olema täidetud kaks kriteeriumi (määrus nr 1, § 19<sup>1</sup>):

1. tulekahju korral on tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine;
2. tulekahju korral on tagatud kiire evakuatsioon ehitisest.

III kasutusviisiga hoonetel ATeS-ist loobumine üldjuhul lubatud ei ole. III kasutusviisiga hooned on hooned, mille kasutajatelt ei saa eeldada hoone ruumide tundmist ning neil on piiratud või puudulikud eeldused iseenda ohutuse tagamiseks. Sellised hooned on näiteks hoolekandeesutuse hoone, ravihoone, ööpäevaringses kasutuses perearstikeskus, karistusasutuse hoone.

### **Häirekeskuse viivitamatu teavitamine**

Tuleohutuse seaduse kohaselt on iga isiku kohustus tulekahju korral Häirekeskust koheselt teavitada. See tähendab, et ka ettevõtte töötajad peavad olema koolitatud tulekahju avastamisel koheselt teavitama 112 teel Häirekeskust ning alustama evakuatsiooni. Viivitamatu teavitamine tähendab, et tulekahju avastamisest või ATS rakendumisest teavitamiseni kuluv aeg ei tohi olla pikem kui 3 minutit. Päästeametile tuleb esitada tulekahjust teavitamise väljavõtte hoone tulekahju korral tegutsemise plaanist ning kinnitus, et kõik hoone kasutajad on saanud plaanikohase koolituse ning läbinud evakuatsiooniõppuse.

### **Kiire evakuatsioon**

Kiire evakuatsioon tähendab, et tulekahju korral alustatakse viivitamatult evakuatsiooniga ning viiakse see ohutult läbi. Inimeste evakueerimine hoonest välja või ohutusse kohta

hooones on ette nähtud hoone tulekahju korral tegutsemise plaanis ning mõlemad variandid on lubatud. Päästeamet võtab aluseks evakuatsiooniõppuse käigus evakuatsioonile kuuluva aja ning hindab selle põhjal, kas kiire evakuatsioon ehitisest on tagatud. Selleks tuleb Päästeametile esitada evakuatsiooniõppuse kokkuvõte, kus on kirjeldatud hoone evakuatsioonilahendus (standardi EVS 812-7:2018 punkt 13.1.4), välja toodud evakuatsioonile kulunud aeg sekundites ning antud hinnang, kas evakuatsiooniaeg mahtus lubatava võimaliku evakuatsiooniaja sisse. Standardist tulenevalt ei tohi üldjuhul evakueerimise aeg ületada 300 sekundit. Kui hoonel on suitsuvaba trepikoda või tule- ja suitsukindel trepikoda, siis evakueerimise aeg ei tohi ületada 600 sekundit.

Kui hooones ei asu alalisi töökohti (näiteks laohooned), siis evakuatsiooniks vajadust ei ole ning üldjuhul võib ATeS-ist loobuda.

### **Taotluse esitamine**

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastamisest Häirekeskuse loobumiseks tuleb hoone omanikul või omaniku poolt volitatud isikul edastada oma regiooni päästkeskuse e-posti aadressile vabas vormis taotlus. Taotluses peab olema kirjeldatud soov ATeS teenusest loobumiseks ning lisatud juurde selgitused, kuidas on tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ning kiire evakuatsioon ehitisest. Seda võib tõendada juhendis kirjeldatud dokumentidega (tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooniõppuse kokkuvõte, kinnitus hoone kasutajate tuleohutusala koolituse läbimise kohta) või kaasates vastavat tuleohutusteenust pakkuvat spetsialisti, kes tõendab auditi, simulatsiooni või muul usaldusväärsel viisil eelpool nimetatud kahe kriteeriumi täitmist. Kui kriteeriumid on täidetud, siis Päästeamet kooskõlastab taotluse.

Päästeametil on põhjendatud juhtudel õigus teha ettepanek ATeS teenusest loobumiseks.

Päästkeskuste kontaktid:

Lõuna päästkeskus, tel 733 7300, [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee)

Põhja päästkeskus, tel 628 7500, [pohja@rescue.ee](mailto:pohja@rescue.ee)

Lääne päästkeskus, tel 444 7800, [laane@rescue.ee](mailto:laane@rescue.ee)

Ida päästkeskus, tel 339 1900, [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee)