

Lisa 1: Põhja regiooni ettevõtted

Puma Energy Baltics AS Paldiski terminal Rae tn 1 a, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 615 4079			
Ettevõtte lühikirjeldus	Puma Energy Baltics AS Paldiski terminali põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ümberpumpamine raudteetsisternidest mahutitesse, lühiajaline ladustamine ja ümberpumpamine tankeritesse, samuti lennukibensiini ja alkülaadi tootmine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: kvaliteedi- ja ohutusjuht. Sidepidamine: vahetuseülem/terminali päästetööde juht.		
Käideldavad kemikaalid	Diislikütus, bensiin, benseen, n-Pentane, toornafta, paraksüleen, ortoksüleen, metanool, tolueen, gaasikondensaat/kerge nafta, isopreen, stüreen, tert-Butyl methyl ether (MTBE/ETBE), etanool, TEL-B ANTIKNOCK COMPOUND, butaan, isopentaan, vedelgaas (LPG), alkülaatbensiin, lennukipetrol.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku ja gaaside tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tuleohtliku veeldatud gaasi mahuti BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 2000 meetrit, väga ohtlik ala 1500 meetrit, eriti ohtlik ala 989 meetrit. Ohuala ehitistele 635 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 2355. Rahvaarv elukoha järgi: 2323.		
Doominoefekt	Jah: Puma Energy Baltics AS Paldiski terminal võib mõjutada lähedal asuvat ohtlikku ettevõtet (AS Paldiski Tsingipada).		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://pumaenergy.com/country/estonia/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. Õppus on planeerimisel 2026. aastal.		

Puma Energy Baltics AS Tallinna terminal Nõlva tn 8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 615 4079			
Ettevõtte lühikirjeldus	Puma Energy Baltics AS Tallinna terminali põhiliseks tegevusalaks on vedelkütuste käitlemine ja ladustamine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: valveettevõtte, terminali juhataja. Sidepidamine: terminali juhataja		
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, pilsivesi, kerge kütteõli/kütteõli RMD80/raske kütteõli.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on bensiini ja raske kütteõli mahutite ja vallitusala põlengud.		
Ohualad	Bensiini vallitusala: Ohtlik ala 143 meetrit, väga ohtlik ala 97 meetrit, eriti ohtlik ala 60 meetrit. Ohuala ehitistele 66 meetrit. Raske kütteõli vallitusala: Ohtlik ala 95 meetrit, väga ohtlik ala 66 meetrit, eriti ohtlik ala 43 meetrit. Ohuala ehitistele 46 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 867. Rahvaarv elukoha järgi: 966.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://pumaenergy.com/country/estonia/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. Õppus on planeerimisel 2026. aastal.		

Baltic Oil Service OÜ (käitamisluba peatatud) Jaama tn 4, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 5383 0007		
Ettevõtte lühikirjeldus	Baltic Oil Service OÜ terminali põhiliseks tegevusalaks on bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli või taimsete õlide (sh palmiõli, rapsiõli, päevalilleseemne õli jms) mahalaadimine raudteetsisternidelt ja tankerlaevadelt, vaheladustamine mahutipargis ja pealeladimine autotsisternidele (vajadusel ka raudteetsisternidele ja tankerlaevadele).	

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: käitlus- ja ohutusosakonna juhataja. Sidepidamine: juhatusel liige.			
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, kerge kütteõli.			
Võimalikud õnnetused				
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.			
Ohualad	Ohtlik ala 128 meetrit, väga ohtlik ala 87 meetrit, eriti ohtlik ala 59 meetrit. Ohuala ehitistele 59 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 22. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.			
Infovoldik	<i>Ei ole kättesaadav, kuna käitamisluba on peatatud.</i>			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2022. aastal. Uus õppus on planeerimisel, kui käitis alustab taas tegevust.			

AS DBT Muuga terminal (laod tühjad, ohud ja ohuala tinglikud) Koorma tn 13, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9389		AS DBT		
Ettevõtte lühikirjeldus	AS DBT Muuga terminali põhiliseks tegevusalaks on puist- ja üldkaupade omanikele transiiditeenuste (ümberlaadimine, hoiustamine, segamine, pakendamine) osutamine. Kogu kaubavoost põhiosa moodustavad granuleeritud mineraalväetised.			
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: energeetikainsener, tehnikatalituse insener. Sidepidamine: energeetikainsener, tehnikatalituse insener.			
Käideldavad kemikaalid	Ammooniumnitraat (puistes ja big-bag kottides), NPK mineraalväetis.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	

	Ammooniumnitraadi iseenesliku kuumenemise või tulekahju mõjusse sattumine võib tuua kaasa plahvatuse.
Ohualad	Ohtlik ala 2843 meetrit, väga ohtlik ala 1229 meetrit, eriti ohtlik ala 922 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 5433. Rahvaarv elukoha järgi: 6882.
Doominoefekt	Jah: AS DBT Muuga terminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Muuga Storage Terminal OÜ mahutipargid 1, 2, 4, 5, 6, Aktsiaselts Olerex Terminal, Aktsiaselts Neste Eesti, AS Liwathon E.O.S. Stivterminal, AS Liwathon E.O.S. Pakterminal, Stivis OÜ – käitamisluba peatatud) ja ohtlikku ettevõtet (Aktsiaselts Ingle Muuga ladu).
Välised mõjud	Jah: Stivis OÜ (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada AS DBT Muuga terminali.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://www.dbt.eu/est/ohutus-dbt/ .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

Osaühing Hromium Tolliladu Lao tn 21, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 608 0636			
Ettevõtte lühikirjeldus	Osaühing Hromium Tollilao põhiliseks tegevusalaks on pakendatud kroomiühendite ümberlaadimine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: laoülem, mehaanik, valves olev valvetöötaja. Sidepidamine: valves olev valvetöötaja.		
Käideldavad kemikaalid	Kaaliumdikromaat, naatriumdikromaat, kroomtrioksiid.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Suurimaks ohuks on ohtliku kemikaali konteineri või vaguni tulekahju tulemusena tekkiv mürgine gaas. Tulle sattudes võivad konteinerid puruneda.		
Ohualad	Ohtlik ala 100 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 171. Rahvaarv elukoha järgi: 104.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://www.hromium.ee/ee-7 .		

Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

Wolf Group OÜ Tallinna tehas Suur-Paala tn 10, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 605 9300			
Ettevõtte lühikirjeldus	Wolf Group OÜ põhiliseks tegevusalaks on ühekomponentsete polüuretaanvahtude, hermeetikute, plastivalu, ehituskeemia toodete, puhastusvahendite ja tihendusmaterjalide arendamise, tootmise, müügi ja vahendamisega.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: tootmisdirektor, logistikajuht. Sidepidamine: turundusdirektor, WG brändijuht.		
Käideldavad kemikaalid	Erinevad kemikaalid, sh propaan, isobutaan, dimetüüleeter, 1,1-diflouretaan, ühekomponentne vaht, kloorparafiin, polüoolide segu.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tuleohtliku veeldatud gaasi gaasipilve plahvatus.		
Ohualad	Ohtlik ala 108 meetrit, väga ohtlik ala 50 meetrit, eriti ohtlik ala 44 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 288. Rahvaarv elukoha järgi: 161.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://www.wolf-group.com/et/tootmisuksused/tallinn/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.		

AS Liwathon E.O.S. Pakterminal Lasti tee 20, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 626 6100		 LIWATHON E.O.S.
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Pakterminali põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Muuga sadamas.	

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli, bensiin, toorbensiin/bensiinikomponendid, gaasikondensaat, põlevkivibensiin, solvent, lennukipetrol, toornafta, diislikütus/kerge kütteõli, isopentaan, metanool.
Võimalikud õnnetused	 Leke  Tulekahju  Plahvatus Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.
Ohualad	Ohtlik ala 151 meetrit, väga ohtlik ala 108 meetrit, eriti ohtlik ala 65 meetrit. Ohuala ehitistele 71 meetrit.
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 12. Rahvaarv elukoha järgi: 11.
Doominoefekt	Jah: AS Liwathon E.O.S. Pakterminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Neste Eesti Aktsiaselts Terminal, Aktsiaselts Olerex Terminal).
Välised mõjud	Jah: Neste Eesti Aktsiaselts Terminal (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte), Aktsiaselts Olerex Terminal (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) ja AS DBT Muuga terminal (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalikud õnnetused võivad mõjutada AS Liwathon E.O.S. Pakterminali.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://www.liwathon.com/et/estonia .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

AS Liwathon E.O.S. Stivterminal Vilja tn 7, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 626 6100		 LIWATHON E.O.S.
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Stivterminal põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Muuga sadamas.	
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuseülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.	
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, lennukipetrol, toornafta, toorbensiin, solvent, gaasikondensaat.	

Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.			
Ohualad	Ohtlik ala 180 meetrit, väga ohtlik ala 80 meetrit, eriti ohtlik ala 72 meetrit. Ohuala ehitistele 70 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 31. Rahvaarv elukoha järgi: 14.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Jah: AS DBT Muuga terminali (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetuse võib mõjutada AS Liwathon E.O.S. Stivterminali.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.			
Infovoldik	https://www.liwathon.com/et/estonia .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>			


AS Liwathon E.O.S. Termoil Vana-Narva mnt 27a, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 626 6100				
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Termoil põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Maardus Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas.			
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.			
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli, põlevkiviõli (kütteõlid, raske ja keskmine fraktsioon), toornafta.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.			
Ohualad	Ohtlik ala 278 meetrit, väga ohtlik ala 194 meetrit, eriti ohtlik ala 128 meetrit. Ohuala ehitistele 138 meetrit.			

Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 40. Rahvaarv elukoha järgi: 20.
Doominoefekt	Ei.
Välised mõjud	Ei.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://www.liwathon.com/et/estonia .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

AS Liwathon E.O.S. Trendgate Jaama tee 7, Maardu linn, Harju maakond Tel +372 680 5871		 LIWATHON E.O.S.	
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Liwathon E.O.S. Trendgate põhiliseks tegevusalaks on vedelate naftasaaduste laadimine, hoiustamine ja transiitveo korraldamine Maardus Iru tööstuspiirkonnas.		
Vastutavad isikud	Päastetööde algatamine ja koordineerimine: Trendgate terminali vahetusülem, Ternoil terminali vahetuse ülem. Sidepidamine: ohutusosakonna juhataja.		
Käideldavad kemikaalid	Raske kütteõli (masuut, vaakumgaasiõli), põlevkiviõli (kütteõlid, raske ja keskmine fraktsioon), toornafta.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.		
Ohualad	Ohtlik ala 175 meetrit, väga ohtlik ala 122 meetrit, eriti ohtlik ala 81 meetrit. Ohuala ehitistele 87 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: alla 10. Rahvaarv elukoha järgi: alla 10.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Jah: Alekon Cargo OÜ (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetuse võib mõjutada AS Liwathon E.O.S. Trendgate terminali.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://www.liwathon.com/et/estonia .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. Õppus on planeerimisel 2026. aastal.		

Aktsiaselts Milstrand Laeva tee 4/1, Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 605 5951		 MILSTRAND	
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Milstrand põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ladustamine ja laadimine Miiduranna sadama vahetus läheduses asuvas kütuseterminalis.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem/terminali päästetööde juht. Sidepidamine: vahetuse ülem/terminali päästetööde juht.		
Käideldavad kemikaalid	Diislikütus, kerge kütteõli, petrooleum, bensiin.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on raudtee bensiinitsisterni BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 498 meetrit, väga ohtlik ala 445 meetrit, eriti ohtlik ala 274 meetrit. Ohuala ehitistele 217 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 467 Rahvaarv elukoha järgi: 303.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	http://milstrand.ee/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. Õppus on planeerimisel 2026. aastal.		

Aktsiaselts Olerex Terminal Õli tn 7, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9403		
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Olerex Terminal põhiliseks tegevusalaks on naftatoodete ja kemikaalide ladustamine ja laadimine.	
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse ülem, tehnika- ja operatiivtöö juht. Sidepidamine: vahetuse ülem, tehnika- ja operatiivtöö juht.	

Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus, kerged kütteõlid, diiselmootori lisaaaine, bensiini lisaaaine, parafiin.			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on raudteetsisterni BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 403 meetrit, väga ohtlik ala 338 meetrit, eriti ohtlik ala 208 meetrit. Ohuala ehitistele 165 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 51. Rahvaarv elukoha järgi: 51.			
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts Olerex Terminal võib mõjutada lähedal asuvaid suurõnnetuse ohuga ettevõtteid (Muuga Storage Terminal OÜ mahutipargid 1, 2, 4, Aktsiaselts Neste Eesti Terminal, AS Liwathon E.O.S. Pakterminal).			
Välised mõjud	Jah: Neste Eesti Aktsiaselts Terminal (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte), AS DBT Muuga terminal (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte), Liwathon E.O.S AS Pakterminal (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) ja Muuga Storage Terminal OÜ mahutiparkide (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalikud õnnetused võivad mõjutada Aktsiaselts Olerex Terminali.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.			
Infovoldik	https://www.olerexterminal.ee/keskkond.html .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>			

Osaühing Palsteve S. Julajevi tee 2 ja Sadama tn 1, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tel +372 651 1001			
Ettevõtte lühikirjeldus	Osaühing Palsteve põhiliseks tegevusalaks on puistlaadungi vastuvõtt, ladustamine ning ümberlaadimine, samuti üldkaupade, konteinerite ning autode peale- ja mahalaadimine.		
Vastutavad isikud	Päätetööde algatamine ja koordineerimine: vahetuse dispetšer. Sidepidamine: vahetuse dispetšer.		
Käideldavad kemikaalid	Ammooniumnitraat, diislikütus, kaltsiumnitraat, kaaliumnitraat, naatriumnitrit, naatriumnitraat, NPK mineraalväetis.		

Võimalikud õnnetused				
	Ammooniumnitraadi iseenesliku kuumenemise või tulekahju mõjusse sattumine võib tuua kaasa plahvatuse.			
Ohualad	Ladustamise plats 1: Ohtlik ala 772 meetrit, väga ohtlik ala 334 meetrit, eriti ohtlik ala 250 meetrit. Ladustamise plats 2: Ohtlik ala 451 meetrit, väga ohtlik ala 195 meetrit, eriti ohtlik ala 146 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 458. Rahvaarv elukoha järgi: 560.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade, telefonikõne, SMS-teavitus.			
Infovoldik	http://www.portofpaldiski.ee/ee/port_sfty_measures.html .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>			

Aktsiaselts Propaan Betooni tn 5 ja Gaasi tn 8/11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Tel +372 607 0838			
Ettevõtte lühikirjeldus	Aktsiaselts Propaan põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi hulgi- ja jaemüük. Vedelgaas saabub vedelgaasijaama raudteetsisternides või paakautodes. Väljavedu teostatakse paakautode ja balloonigaasi autodega.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: tootmisdirektor, tehnikajuht. Sidepidamine: tehnikajuht, turvatöötaja.		
Käideldavad kemikaalid	Vedelgaas (propaan, butaan, isobutaan, propaan-butaan segu).		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tuleohtliku veeldatud gaasi mahuti BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 524 meetrit, väga ohtlik ala 468 meetrit, eriti ohtlik ala 228 meetrit. Ohuala ehitistele 229 meetrit.		

Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 927. Rahvaarv elukoha järgi: 174.
Doominoefekt	Jah: Aktsiaselts Propaan võib mõjutada lähedal asuvat ohtlikku ettevõtet (Aktsiaselts Propaan Tallinna müügiesindus – Betooni tn 3).
Välised mõjud	Jah: Aktsiaselts Propaan Tallinna müügiesinduse (ohtlik ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada Aktsiaselts Propaan terminali.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://propaan.ee/ettevotest/ .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.

Muuga Storage Terminal OÜ Õli tn 1, 3, 6, Lasti tee 16, Vilja tn 4, Koorma tn 2A, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond Tel +372 631 9949		 MUUGA STORAGE TERMINAL OÜ	
Ettevõtte lühikirjeldus	Muuga Storage Terminal OÜ põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste ja põlevkiviõli käitlemine ja ladustamine. Kokku on viis mahutiparki (1, 2, 4, 5 ja 6), mis asuvad lähestikku, kuid erinevatel kinnistutel.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: vahetusülem. Sidepidamine: tööohutuse ja keskkonnakaitse juht, vahetusülem.		
Käideldavad kemikaalid	Rasked kütteõli (masuut), vaakumgaasiõli (VGO), põlevkivikütteõli (raske), bensiin, gaasikondensaad, toorbensiin, solvent, nafta, toornafta, diislikütus, lennukipetrool, petrooleum.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtlike vedelike tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on mahutite ja vallitusala põlengud.		
Ohualad	Mahutipark 1 (Õli tn 3): Ohtlik ala 130 meetrit, väga ohtlik ala 89 meetrit, eriti ohtlik ala 34 meetrit. Ohuala ehitistele 60 meetrit. Mahutipark 2 (Õli tn 6): Ohtlik ala 163 meetrit, väga ohtlik ala 111 meetrit, eriti ohtlik ala 69 meetrit. Ohuala ehitistele 76 meetrit. Mahutipark 4 (Õli tn 1): Ohtlik ala 104 meetrit, väga ohtlik ala 70 meetrit, eriti ohtlik ala 42 meetrit. Ohuala ehitistele 46 meetrit. Mahutipark 5 (Vilja tn 4): Ohtlik ala 208 meetrit, väga ohtlik ala 143 meetrit, eriti ohtlik ala 91 meetrit. Ohuala ehitistele 99 meetrit. Mahutipark 6 (Koorma tn 2A): Ohtlik ala 155 meetrit, väga ohtlik ala 106 meetrit, eriti ohtlik ala 66 meetrit. Ohuala ehitistele 72 meetrit.		

Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 69. Rahvaarv elukoha järgi: 62.
Doominoefekt	Jah: Muuga Storage Terminal OÜ võib mõjutada lähedal asuvat suurõnnetuse ohuga ettevõtet (Aktsiaselts Olerex Terminal).
Välised mõjud	Jah: Stivis OÜ (B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte), Aktsiaselts Olerex Terminali (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) ja AS DBT Muuga terminali (A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada Muuga Storage Terminal OÜ mahutiparke.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.
Infovoldik	https://muuga-terminal.com/health-and-safety/ .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

Balrock OÜ Võerdla lõhkematerjaliladu Lõhangu, Võerdla küla, Jõelähtme vald, Harju maakond Tel +372 670 5077			
Vastutavad isikud	Päätetööde algatamine ja koordineerimine: juhataja, juhataja asetäitja, nende puudumisel valvur. Sidepidamine: juhataja.		
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju	 Plahvatus	
	Avariilaadsed sündmused ja käitisevälised ohud võivad käitises põhjustada tulekahju, mis võib edasi areneda plahvatusseks. Pürotehnika sattumisel tulekahjusse süttivad need plahvatusohtlikult ning süütavad põlema ka lähedal asuvad objektid.		
Ohualad	Ohtlik ala 690 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 30. Rahvaarv elukoha järgi: 38.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://balrock.ee/riskianaluusi-kokkuvote-maardu-ladu/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025 aastal.		