

Lisa 3: Lõuna regiooni ettevõtted

Airok OÜ Hapniku LPG ladu Hapniku, Pinska küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Tel +372 453 1891			
Ettevõtte lühikirjeldus	Airok OÜ Hapniku LPG lao põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi ladustamine.		
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: ohutusjuht, logistikajuht. Sidepidamine: ohutusjuht, logistikajuht.		
Käideldavad kemikaalid	Vedelgaas (LPG).		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tuleohtliku veeldatud gaasi mahuti BLEVE.		
Ohualad	Ohtlik ala 382 meetrit, väga ohtlik ala 342 meetrit, eriti ohtlik ala 211 meetrit. Ohuala ehitistele 168 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 19. Rahvaarv elukoha järgi: 18.		
Doominoefekt	Ei.		
Välised mõjud	Ei.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel vahetu suhtlus või telefonikõne.		
Infovoldik	https://airok.eu/ohutusinfo/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>		

AS Alexela Reola vedelgaasiterminal Gaasi tee 1, Vana-Kuuste küla, Kambja vald, Tartu maakond Tel +372 629 0000		
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Alexela Reola vedelgaasiterminali põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi käitlemine ja müük.	

Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: tehnikajuht, vedelgaasi käitlemise- ja kvaliteedijuht. Sidepidamine: vedelgaasi käitlemise- ja kvaliteedijuht, tootmisjuht.			
Käideldavad kemikaalid	Vedelgaas (propaan, butaan, propaan-butaan segu).			
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus	 BLEVE
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise ning täitmisjaamas tekkinud kõrvalekallete korral. Tuleohtliku gaasi tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on tuleohtliku veeldatud gaasi mahuti BLEVE.			
Ohualad	Ohtlik ala 626 meetrit, väga ohtlik ala 559 meetrit, eriti ohtlik ala 344 meetrit. Ohuala ehitistele 273 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 21. Rahvaarv elukoha järgi: 26.			
Doominoefekt	Ei.			
Välised mõjud	Ei.			
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel vahetu suhtlus, ükselt-uksele teavitus või telefonikõne.			
Infovoldik	https://www.alexela.ee/et/KKK .			
Operatiivkaart	Koostatud.			
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2024. aastal.			

Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika Viisnurga, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Tel +372 433 5111				
Vastutavad isikud	Päästetööde algatamine ja koordineerimine: juhataja, juhataja asendaja. Sidepidamine: juhataja.			
Võimalikud õnnetused	 Tulekahju	 Plahvatus		
	Õnnetus võib tekkida tulekahju korral, kuna pürotehnilised tooted üksi ei põhjusta ohtu. Pürotehnika sattumisel tulekahjusse süttivad need plahvatusohtlikult ning süütavad põlema ka lähedal asuvad objektid.			
Ohualad	Ohtlik ala 220 meetrit.			
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 13. Rahvaarv elukoha järgi: 11.			

Doominoefekt	Ei.
Välised mõjud	Ei.
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel telefonikõne või ükselt-uksele teavitus.
Infovoldik	https://www.arnika.ee/41-kontakt-arnika-kontaktid.html .
Operatiivkaart	Koostatud.
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2023. aastal. <i>Õppus on planeerimisel 2026. aastal.</i>

AS Terminal Kärkna kütuseterminal Tartu terminal, Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond Tel +372 749 7248			
Ettevõtte lühikirjeldus	AS Terminal Kärkna kütuseterminali põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste käitlus. Sissevedu toimub raudteetsisternidega mööda raudteed ning tsisternautodega. Väljavedu toimub tsisternautodega.		
Vastutavad isikud	Päätetööde algatamine ja koordineerimine: tehnikajuht, operatsioonide juht. Sidepidamine: operatsioonide juht, tehnikajuht.		
Käideldavad kemikaalid	Bensiin, diislikütus.		
Võimalikud õnnetused	 Leke	 Tulekahju	 Plahvatus
	 BLEVE		
	Lekked on võimalikud mahutite, torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastamise ja/või purunemise korral. Tuleohtliku vedeliku tulekahju ja/või plahvatus on võimalik lekkinud kemikaali kokkupuutel süüteallikaga. Suurimaks ohuks on bensiini raudteetsisterni sattumine tulekahjusse, mille tõttu on oht BLEVE tekkeks.		
Ohualad	Ohtlik ala 563 meetrit, väga ohtlik ala 503 meetrit, eriti ohtlik ala 310 meetrit. Ohuala ehitistele 246 meetrit.		
Inimeste arv ohualas	Rahvaarv päevase asukoha järgi: 62. Rahvaarv elukoha järgi: 76.		
Doominoefekt	Jah: AS Tartu Kärkna kütuseterminal võib mõjutada kõrval asuvat ohtlikku ettevõtet (Osaühing Flexoil).		
Välised mõjud	Jah: Osaühing Flexoil (ohtlik ettevõtte) võimalik õnnetus võib mõjutada AS Terminal Kärkna kütuseterminali.		
Mõjupiirkonna teavitamine	Ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses õnnetuse mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamiseks on kasutusel sireeniseade.		
Infovoldik	https://terminalenergia.ee/meist/ohutuskaart_tartu/ .		
Operatiivkaart	Koostatud.		
Õppus	Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 2025. aastal.		